


*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
« Чуноярская средняя школа №13»
663459 Красноярский край, Богучанский район,
С. Чунояр, ул. Партизанская №33
Тел. 8(39162)38458 sk.63@mail.ru*

**План
мероприятий согласно предписания № 28421 от 29.09.2021 г.**

№	Название мероприятия	Отметка о выполнении
1	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 устранить нарушение целостности стеклопакета и конструкции окон в каб. № 14, 18, мастерской для мальчиков в кабинете практических занятий.	Замена окон в каб. № 14, 18 - ноябрь 2021 г. Замена окон в мастерской – до 01.10.2022
2	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 устранить нарушение целостности стен в каб. № 13,19,25, зоне рекреации 2-го этажа	Устранить до 01.10.2022 г.
3	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 устранить нарушение целостности стен на пищеблоке в складе для хранения пищевых продуктов № 1	Устранить до 01.08.2022 г.
4	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 устранить протекание потолка в мастерской для мальчиков в кабинете преподавания теоретических занятий	Устранить до 01.10.2022 г.
5	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 устранить использование с дефектами ученических стульев выполненных из материала не устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в каб. № 19	Устранить до 01.10.2022
6	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения пола в мастерской для мальчиков в кабинете преподавания теоретических занятий	Устранить до 01.10.2022
7	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 установить проточный водонагреватель в каб. № 25 и мастерской для мальчиков	Устранить до 01.10.2022
8	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020, п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 приобрести и установить гигрометр для овощного цеха	Гигрометр приобретен и установлен 01.10.2022
9	В соответствии с п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 приобрести и установить защитную арматуру на осветительных приборах в складских помещениях для сыпучих и пищевых продуктов.	Защитная арматура приобретена и установлена 01.10.2022
10	В соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не допускать: использование кухонной посуды со сколами, деформированной с нагаром (сковороды, эмалированные кастрюли);	Поврежденная и деформированная посуда уничтожена, заменена на новые 01.10.2022
11	В соответствии с п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 устранить несоответствие в ведении журнала «Бракераж готовой продукции», а именно – запись времени приготовления блюд; не допускать несвоевременной записи	Журнал бракеража готовой продукции приведен в соответствие незамедлительно
12	В соответствии с п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 приобретение и установка бойлера в овощном цехе	Приобрести и установить до 01.10.2022 г.

13	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020.п. 8.1.2. (таблица №2) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внести в цикличное меню школы кисломолочные продукты	Устранить до 01.09.2022
14	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020.п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не допускать совместного хранения верхней и санитарной одежды персонала	Устранено незамедлительно
15	В соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.2020, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 приобрести и установить светодиодные лампы в каб. № 8	Устранить до 01.08.2022
16	В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 сделать ремонт напольного покрытия по периметру у наружной стены в овощном цехе	Сделать ремонт до 01.08.2021 г.

Директор школы:  /Евlampьева Г.Г./