



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

с. Богучаны

№ *16337* от «12» октября 2022 г.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе Чиндекова Татьяна Александровна при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: протокол об административном правонарушении, № 16338 от 12.10.2022 г. в отношении МКОУ «Чуноярская СШ № 13», расположенного по адресу: 663459, Красноярский край, Богучанский район, п. Чунояр, ул. Партизанская, 33, выявил нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные:

1. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившееся в отсутствии подводки горячей воды в кабинете № 25 (1 класс), в мастерской для мальчиков.
2. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999, п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 выразившееся в использовании материалов без документов подтверждающие качество и безопасность в спортивном зале № 1 (внутренняя отделка стен выполнена профилированным листом).
3. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 выразившееся в отсутствии горячего водоснабжения в овощном цехе.

Срок исполнения 01.10.2023.

Информацию о выполнении предложений настоящего предписания представить путем предоставления письменной информации в срок до **01.10.2023г.** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе по адресу: 663430 с. Богучаны, ул. Перенсона, 2а, Богучанского района, Красноярского края.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на МКОУ «Чуноярская СШ № 13».

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания. Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований могут быть представлены в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в письменной форме в течение пятнадцати дней с момента его получения.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его получения путем подачи заявления в Арбитражный суд Красноярского края.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела


Чиндекова Т.А.

Предписание вручено « 12 » октября 2022 г.


Элизеева Т.И.
директор школы